



Jsa/csm

Exp : SP 1321/20

Ass: Tancament expedient inspecció de l'activitat : La Roca

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

Atès que en data 10 de juny de 2020 el veterinari diplomad en Salut Pública, emet el següent informe:

"1-ANTECEDENTS:

1. El servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut va notificar al Servei de Salut Pública del Vallès Oriental el dia 20/10/2017 un brot de legionel·losi de Cardedeu i el 30/10/2017 un altre a Llinars del Vallès. Inspectors del Servei de Salut Pública del Vallès Oriental van realitzar inspeccions sanitàries i preses de mostres segons el protocol d'actuació.
2. El dia 18/07/2018 el Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de l'ASP de Catalunya comunica a l'Ajuntament de la Roca del Vallès unes deficiències detectades al Golf de la Roca, en relació al programa de control i prevenció de la legionel·losi en instal·lacions de baix risc. Reg. Entrada 2018/7704.
3. El dia 4/9/2018 es notifica-Reg. Sortida 2018-3300- la Resolució d'Alcaldia núm. 824/2018 de 10/08/2018, en què l'Ajuntament de la Roca demana a l'Agència de Salut Pública que iniciï la incoació d'un expedient sancionador contra l'empresa
4. Mitjançant diferents correus electrònics de la inspectora el Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de l'ASP de Catalunya comunica a l'Ajuntament de la Roca el següent: a. Dia 23/11/2018: Tot i que l'ASPCat efectua controls dins del protocol de seguiment dels brots de legionel·losi –comunicació via EACAT de 12/11/2018- , en detectar PCR (+) de L. pneumòphila i deficiències persistents en el nivell de desinfectant a l'aigua de reg del sense que constin mesures correctores implementades, demana a l'Ajuntament de la Roca del Vallès que com a òrgan competent en instal·lacions de baix risc faci el seguiment del b. El 11/12/2018 , comunica a l'Ajuntament els resultats de les analítiques- de les mostres preses el 27/11/2018-: PCR(+) de L.pneumòphila en les mostres d'aigua de reg d'aspersió si bé en cap es detecta legionel·la en el recompte. Si bé els resultats d'aquestes segones mostres es consideren correctes, tenint en compte l'historial de l'entitat, i que després dels positius de les primeres mostres del 30 d'octubre ja es va ordenar una neteja i desinfecció de les instal·lacions, des de l'ASPCat s'ordena una nova neteja i desinfecció de la instal·lació abans de la nova posada en funcionament. Demanen novament el control i seguiment per part de l'Ajuntament d'aquesta instal·lació.
5. El 16/4/2019 un tècnic de la Unitat Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza una visita al dins del Servei de Suport pel control sanitari d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre la legionel·la, n'avalua el risc: Índex global de risc 21,3, degut sobretot a un índex de risc estructural del 15,9. Emet un informe i en fa unes consideracions finals que són les següents: -Revisar el dosificador automàtic d'hipoclorit per complir els nivells de 0,6-1 ppm en punts finals. -Continuar amb les tasques de vigilància i manteniment que ja es realitzen -Substituir en la mesura que sigui possible les canonades de ferro per acer inoxidable -Incorporar el pH en el control analític de l'aigua. En un pH àcid ,l'hipoclorit sòdic , es troba en forma d'àcid hipoclorós en un 90% i per tant la desinfecció és molt més eficaç".
6. El dijous dia 20/02/2020, a les 12:03h del matí el tècnic que subscriu realitza una visita de control a les instal·lacions del en presència del responsable de manteniment, el Sr. Durant la visita es constaten deficiències que es fan constar en l'informe núm 200220b de 4/3/2020 i es proposa requerir al que esmeni les deficiències descrites en l'informe en el termini d'un mes. Atès l'historial del centre esportiu en relació a la legionel·losi, i en detectar deficiències que afecten tant a la instal·lació d'Alt Risc com a la de Baix Risc, es proposa també que l'Ajuntament de la Roca posi en coneixement el resultat d'aquesta inspecció al Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de l'ASP de Catalunya, deixant oberta la possibilitat de realitzar una visita conjunta amb tècnics del Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de l'ASP de Catalunya, si s'escau, per tal de poder coordinar i optimitzar el control i vigilància de l'activitat del

Signatura 1 de 3			Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3		
Antoni Peralta Garcerá	29/06/2020	SECRETARI	Albert Gil i Gutiérrez	29/06/2020	ALCALDE	Antoni Peralta Garcerá	30/06/2020	SECRETARI
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document								
Codi Segur de Validació			35cb89ec820145c3b27c597aaa380ad8001			Data document: 22/06/2020		
Url de validació			https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=027					
Metadades			Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/821 - Data Resolució: 30/06/2020					





2-FONAMENTS DE DRET/NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT

- Llei 15/1990, de 9 de juliol. Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya
- Decret legislatiu 2/2003, de 22 d'abril. Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya
- Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d'octubre.
- RD 865/2003, de 4 de juliol, dels criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, de les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- RD 443/1994, d'11 de març en què es modifica la reglamentació tècnico-sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.
- Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment d'homologació dels cursos de formació del personal que realitza el manteniment higienicosanitari de les instal·lacions objecte del RD909/2001, de 27 de juliol.
- Ministerio de Sanidad y Consumo: Dirección General de Salud Pública (2006)-"Guía Técnica para el control y la prevención de la legionelosis en las instalaciones". I qualsevol altra normativa sanitària que per l'exercici de la seva activitat li sigui d'aplicació.

2-FETS COMPROVATS

1. El 15 d'abril de 2020 és notificada la Resolució d'Alcaldia 2020/440, Requeriment de mesures correctores de l'activitat al Golf la Roca.
2. El dies 22/4/2020 i 16/5/2020 el representant de _____ presenta dues instàncies, Registre d'entrada E3170 i E3902 respectivament, on aporta la documentació requerida i alhora demana una resposta oficial i audiència amb l'alcalde per parlar del tema. Concretament aporta còpia de:
 - i. Certificat de neteja i desinfecció i analítiques del sistema de reg 2020
 - ii. Certificat de neteja i desinfecció de ACS 2020
 - iii. Resposta als requeriments de Sistema de reg de baix risc
 - iv. Certificat de revisió oficial ACS Aqueron 19/3/2020
 - v. Doc Ambicat normativa i accions correctores ACS
 - vi. Registre de dies de reg i altres 2020
 - vii. Fra SOREA 14.01.2020
 - viii. Registre pH núm:200610_ Inspecció Data Informe: 10/06/2020
3. El 8 de juny es revisa per part del tècnic que subscriu la documentació presentada per l'empresa _____ per comprovar si s'han aplicat les mesures correctores requerides a la Resolució 2020/440.

4-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:

1. El RD 865/2003, de 4 de juliol, inclou les instal·lacions d'ACS de l'edifici central de serveis del _____ dins de les considerades d'alt risc. Respecte als requeriments de la resolució 2020/440:
 - i. S'ha aportat documentació justificativa de l'origen de l'aigua: rebut de SOREA de 14/1/2020-punt a-, certificat oficial de neteja i desinfecció, ECA, d'Aqueron del sistema ACS amb caducitat 19/3/2024.
 - ii. Havent remarcat des de l'Àrea de Sanitat de l'Ajuntament de la Roca la utilitat de les recomanacions de la Guia del Ministerio per una millor gestió del risc en la prevenció i control de la legionel·losi, en relació al sistema d'ACS del _____, és l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com autoritat competent, la responsable de realitzar la vigilància i el seguiment del mateix.
 - iii. Referent al punt d, acceptant que la situació extraordinària de la Covid-19 ha impedit realitzar la formació _____, queda pendent d'acreditar tan aviat com siguin possible la formació oficial per a prevenció i control de legionel·losi del responsable de manteniment.
2. Referent al sistema de reg del _____ (Baix risc) s'han acreditat totes les mesures correctores requerides quedant només pendent la formació oficial del responsable ja mencionada en l'apartat anterior- és la mateixa persona que per la d'Alt risc-:
 - i. Certificat de neteja i desinfecció del dipòsit i de la instal·lació de reg d'aquest núm 20022701 de 27 de febrer de 2020. I analítiques posteriors de 19 i 20 de març amb resultat de no detecció de legionel·la spp.
 - ii. Registres dels dies de reg i dels valors registrats de la qualitat de l'aigua de reg. Acreditant un reg setmanal mínim per evitar riscos per estancament de l'aigua en el sistema de reg i valors de CLR > 0,6ppm en tots els aspersors en els registres d'abril i maig. -En les mostres analitzades el febrer el CLR en alguns dels aspersors no arribava a 0,6ppm, tal com s'explica en la documentació aportada

Signatura 1 de 3			Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3		
Antoni Peralta Garcerá	29/06/2020	SECRETARI	Albert Gil i Gutiérrez	29/06/2020	ALCALDE	Antoni Peralta Garcerá	30/06/2020	SECRETARI
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document								
Codi Segur de Validació			35cb89ec820145c3b27c597aaa380ad8001			Data document: 22/06/2020		
Url de validació			https://sedesimplifica01.abiscloud.com/abis/di/arx/di/absweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027					
Metadades			Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/821 - Data Resolució: 30/06/2020					





s'ha augmentat el nivell de clor al dipòsit com a mesura correctora, fet que caldrà mantenir a partir d'ara. És correcte prioritzar les analítiques anuals als punts més distals, tot i que també és aconsellable no repetir sempre els altres punts de mostreig i anar fent una rotació-“

Aquesta Alcaldia-Presidència, en l'ús de les seves atribucions,

RESOL:

PRIMER.- Aprovar tancar l'expedient 1321/20 a nom de _____, amb NIF _____, referent a les instal·lacions de Baix risc del Roca, per haver complert definitivament amb les concicions imposades.

SEGON.- COMUNICAR la present resolució a l'interessat

TERCER.- COMUNICAR la present resolució a l'àrea de Salut Pública de l'Ajuntament de La Roca del Vallès i a l'enginyer municipal, als efectes escaients.

QUART.- Comunicar al Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de l'ASP de Catalunya per tal que, en el cas concret de la instal·lació d'Alt Risc del sigui l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com autoritat competent, la que determini les obligacions i recomanacions a seguir per la prevenció i control de la legionel·losi segons la normativa sanitària vigent

Signatura 1 de 3			Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3		
Antoni Peralta Garcerá	29/06/2020	SECRETARI	Albert Gil i Gutiérrez	29/06/2020	ALCALDE	Antoni Peralta Garcerá	30/06/2020	SECRETARI
	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document							
	Codi Segur de Validació	35cb89ec820145c3b27c597aaa380ad8001					Data document: 22/06/2020	
	Url de validació	https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027						
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/821 - Data Resolució: 30/06/2020							